Klima-Kälte
Havelland
Klima-Kälte Fachbetrieb

Wartungsprotokoll

Kunde: .....

Hersteller: .....

Anlage: .....

Typ: .....

	i. O.	nicht i. O.	behoben
Verdampfer:			
☐ Kühlschlange geprüft	☐	☐	☐
☐ Lamellen gereinigt	☐	☐	☐
☐ Kondensatwanne / Abfluss gereinigt	☐	☐	☐
☐ Filter gereinigt / gewechselt	☐	☐	☐
☐ E-Ventil geprüft	☐	☐	☐
Verflüssiger:			
☐ Kühlschlange geprüft	☐	☐	☐
☐ Lamellen gereinigt	☐	☐	☐
☐ Wassermenge reguliert	☐	☐	☐
☐ Entlüften	☐	☐	☐
☐ Verkalkung feststellen	☐	☐	☐
☐ Wasser- / Lufteingang	☐	☐	☐
☐ Wasser- / Luftausgang	☐	☐	☐
Verdichter:			
☐ Allgemeinzustand geprüft	☐	☐	☐
☐ Geräusch- u. Vibrationsprüfung	☐	☐	☐
☐ Ölstand u. Pumpe geprüft	☐	☐	☐
☐ L1/L2/L3:	☐	☐	☐
☐ Hochdruck ..... bar	☐	☐	☐
☐ Niederdruck ..... bar	☐	☐	☐
☐ To ..... °C	☐	☐	☐
Kältemittelkreislauf:			
☐ Kältemitteltyp:	☐	☐	☐
☐ Dichtigkeitsprüfung	☐	☐	☐
☐ Füllmenge überprüft	☐	☐	☐
☐ Isolierung überprüft	☐	☐	☐
☐ Schauglas u. Trockner geprüft	☐	☐	☐
Motorantrieb:			
☐ Lager u. Welle geprüft	☐	☐	☐
☐ Lager geschmiert	☐	☐	☐
☐ Motorzustand geprüft	☐	☐	☐
☐ Keilriemen u. Scheiben geprüft	☐	☐	☐
☐ Kondensatoren geprüft	☐	☐	☐
☐ Drehrichtung	☐	☐	☐
Heizgeräte:			
☐ E-Register L1/L2/L3:	☐	☐	☐
☐ PWW-Register	☐	☐	☐
☐ Wasservorlauf u. -rücklauf	☐	☐	☐
☐ Lufteintritt u. -austritt	☐	☐	☐
☐ Abflussheizungen prüfen	☐	☐	☐

	i. O.	nicht i. O.	behoben
Kontrollgeräte:			
☐ Sicherheitsthermostate geprüft	☐	☐	☐
☐ Hygrostat geprüft	☐	☐	☐
☐ HD-Pressostat: ein ..... bar	☐	☐	☐
aus ..... bar	☐	☐	☐
☐ ND-Pressostat: ein ..... bar	☐	☐	☐
aus ..... bar			
☐ Überstromauslöser:	☐	☐	☐
☐ Ölsicherheitsschalter	☐	☐	☐
☐ Frostschutz	☐	☐	☐
☐ Filterdifferenzdruck	☐	☐	☐
☐ Wareinrichtung	☐	☐	☐
Steuerung und Regelung:			
☐ Steuergerät	☐	☐	☐
☐ Thermostat / Fühler	☐	☐	☐
☐ Hygrostat / Fühler	☐	☐	☐
☐ Mikroschalter / Türkontaktschalter	☐	☐	☐
☐ Regelventil	☐	☐	☐
☐ Stellmotor	☐	☐	☐
☐ Schlater	☐	☐	☐
☐ Schütze	☐	☐	☐
☐ Sicherungen	☐	☐	☐
☐ Relais	☐	☐	☐
☐ Trafo	☐	☐	☐
☐ Schaltuhr	☐	☐	☐
☐ Kabelklemmen	☐	☐	☐
☐ Funktionsprüfung	☐	☐	☐
Bauteile:			
☐ Kurbelwannenheizung	☐	☐	☐
☐ Kühlturm	☐	☐	☐
☐ Wäscher	☐	☐	☐
☐ Feuerschutz	☐	☐	☐
☐ Ventilatoren	☐	☐	☐
Sonstige Messwerte:			
☐ Außentemperatur: ..... °C	☐	☐	☐
☐ Raumtemperatur: ..... °C	☐	☐	☐
☐ Zulufttemperatur: ..... °C	☐	☐	☐
☐ Ablufttemperatur: ..... °C	☐	☐	☐
☐ Zuluftmenge: ..... m³/h	☐	☐	☐
☐ Abluftmenge: ..... m³/h	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Muster

Bemerkungen:

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....